KUALIATAS HASIL UJI, UNTUK MASA DEPAN LEBIH BAIK

Alur Proses Pengujian

Kami memastikan setiap tahapan pengujian dilakukan dengan standar mutu dan ketelitian tinggi, dari penerimaan sampel hingga hasil uji yang akurat dan terpercaya.



Contoh Laporan Hasil Uji



LABORATORIUM PENGUJIAN TEGANGAN TINGGI
PT. SRI SURYA WIDYATAMA
DK. Ngendo No. 2, RT.013/RW.007 Janti, Polanharjo, Klaten 57474
HP. 0878 3821 7526, Email. sales.srisurya@gmail.com
Website. www.srisuryawidyatama.com

LAPORAN HASIL UJI
Nomor : 01/LHU/SSW/II/2026

1. Pendahuluan
   1.1. Pemohon : PT ADALA PERMATA TEKNIK
   1.2. Alamat : Jl. Maylend Sutoyo No. 09, RT.04/RW.03, Kelurahan Patokan, Kec. Kraksan, Kab. Probolinggo.
   1.3. No Hp/Telp : 082143570663.
   1.4. Tgl Penerimaan Sampel : 14 Februari 2026.
   1.5. Jenis Pengujian

No	Bidang Pengujian	Sampel Uji	Parameter Uji	Standar Uji
1.	Kelistrikan	Insulating Rubber Gloves	Dielektrik	IEC 60903:2014 Klausul 5.6.1.1; 5.6.1.4.1; 5.6.1.4.2
2.	Kelistrikan	Insulating Rubber Boots	Dielektrik	BS EN 50321-1:2018 Klausul 4.3; 5.2.1; 5.2.2.1; 5.2.2.2; 5.2.2.3

   1.6. Jumlah Sampel yang diterima : 11 buah
   1.7. Tempat Pengujian : Laboratorium Pengujian Tegangan Tinggi PT Sri Surya Widyatama
   1.8. Tanggal Pengujian : 14 Februari 2026

2. Hasil Pengujian
   2.1. Test Report terlampir

3. Keterangan
   *) Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.

Klaten, 16 Februari 2026
Direktur

(Siri Widodo)

Form/SSW-7.8.01

Laporan Hasil Uji ini adalah milik PT Sri Surya Widyatama
Dilarang menggandakan sebagian atau keseluruhan tanpa izin tertulis dari PT Sri Surya Widyatama



FastReport - unregistered Test Report
PT Sri Surya Widyatama

Report Number: 01/RB/SSW/II/2026 Serial number: 0
Sample Name: Rubber Boots Sample Type: Class 2 (20 kV)
Humidity: 66 %RH Temperature: 25 C

Stage	HV(kV) (AC)	HV Current(mA)	Duration(S)
1	20.00	I1:0.00, I2:0.00, I3:0.00, I4:0.00, I5:4.83, I6:0.04	180
2			
3			
4			
5			

Test Curve

Test Conclusion: PASSED

Reviewer:
Test Date: 2026-02-14

Hasil Uji Akurat
Didukung peralatan terkalibrasi dan tenaga ahli berpengalaman

Proses Efisiensi
Pengujian dilakukan dengan sistem yang terstruktur dan transparan

Laporan Terpercaya
Sesuai standar Nasional dan Internasional

LABORATORIUM PENGUJIAN TEGANGAN TINGGI PT SRI SURYA WIDYATAMA

Dukuh Ngendo No.2, Janti, Polanharjo, Klaten



Pelaksanaan Asesmen Akreditasi ISO 17025 & KAN





LABORATORIUM TEGANGAN TINGGI ⋆ AKURAT ⋆ PROFESIONAL ⋆ TERPERCAYA

Struktur Organisasi



Sri Widodo
Direktur



Dwi Budi Martadi
Manajer Teknik



Ezra. M
Manajer Mutu



R. Subiyono
Pemasaran



Anna Dame. S
Keuangan



Fahmi Mahfudi Alwan
Supervisor



Adjeng Aulia Jasmis
Admin Mutu



Christine Hana. W
Admin Teknik



Suharto
Teknisi



Winaldo Junarko. B
Teknisi

Fasilitas Laboratorium









12 Ruang Lingkup Pengujian :

No	Produk	Jenis Pengujian	Standart Uji
1	Insulating Aerial Device	Dielectric	SPLN D3.032:2020 Klausul 5.2.3; 8.1
2	Linner Bucket	Dielectric	SPLN D3.032:2020 Klausul 5.2.3; 8.1
3	Galah Isolasi	Dielectric	SPLN D3.032:2020 Klausul 8.2; BS EN 60832-1:2010 Klausul 5.7.1.1.1; 5.7.1.1.3
4	Conductor Cover & Line Hose	Dielectric	SPLN D3.032:2020 Klausul 8.3
5	Penutup Lentur	Dielectric	SPLN D3.032:2020 Klausul 8.4
6	Bypass Jumper	Dielectric	SPLN D3.032:2020 Klausul 8.5; ASTM F2321-23 Klausul 45.2
7	Safety Helmet	Dielectric	SPLN D3.032:2020 Klausul 8.6; SPLN82-1:1991 Klausul 9.1
8	Insulating Sleeves	Dielectric	SPLN D3.032:2020 Klausul 8.7; IEC 60984:2014 Klausul 5.6.1.1;5.6.1.2; 5.6.1.5;
9	Insulating Safety Shoes	Dielectric	SPLN D3.032:2020 Klausul 8.8
10	Insulating Rubber Gloves	Dielectric	IEC 60903:2014 Klausul 5.6.1.1; 5.6.1.4.1; 5.6.1.4.2
11	Insulating Rubber Boots	Dielectric	BS EN 50321-1:2018 Klausul 4.3; 5.2.1; 5.2.2.1; 5.2.2.2; 5.2.2.3
12	Insulating Ladders	Dielectric	IEC 61478:2003 Klausul 6.1; 6.5.1; SPLN82-1:1991 Klausul 9.1













